

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 254»**

ул. Магнитогорская, 7/1
г. Ростов – на - Дону, 344033
ОКПО 57491727 ОГРН 1026103052546
ИНН / КПП 6162035431 / 616201001
Исх. № _____ от 2020 г.
Вх на. № _____ от 2020 г.

т. 242-01-73
E-mail: dov254@yandex.ru

**Отчет о выполнении предписания №407 от 27.07.2018г.
об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области**

	Вид нарушения	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В туалете, в буфетной группы №10 стены не гладкие, с частично отбитой штукатуркой, в умывальнике на стене обнаружены трещины.	15.10.2020	Выполнен косметический ремонт; проектно-сметная документация на согласовании Управления образования
2.	В туалете группы №4 потолок с местами обсыпавшейся штукатуркой.	15.10.2020	Выполнен косметический ремонт; проектно-сметная документация на согласовании Управления образования
3.	В туалете группы №11 стены не гладкие с местами обсыпавшейся облицовочной плиткой, что не позволяет проводить качественную обработку моющими и дезинфицирующими средствами.	15.10.2020	Выполнен косметический ремонт; проектно-сметная документация на согласовании Управления образования
4.	Теневые навесы для групп №4,5,7,8,12 оборудованы деревянными полами на расстоянии менее 15 см от земли.	15.10.2020	Выполнено гр.4,7
5.	В группе №11 отсутствует шкаф для хранения уборочного инвентаря.	15.10.2020	Выполнено
8.	Производственные помещения пищеблока не оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции	15.10.2020	Выполнено

9.	Теневые навесы для групп № 1,2 оборудованы деревянными полами на расстоянии менее 15 см от земли, что является нарушением пп.3.9,3.10,5.1,5.2,5.4,8.1,6.21,13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	15.10.2020	Выполнено
----	--	------------	-----------

Заведующий МБДОУ № 254



Т.Н. Волощенко