

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 254»**

ул. Магнитогорская, 7/1

г. Ростов – на - Дону, 344033

ОКПО 57491727 ОГРН 1026103052546

ИНН / КПП 6162035431 / 616201001

Исх. № 90 от 24.08. 2021 г.

Вх на. № _____ от 2021 г.

т. 242-01-73

E-mail: doy254@yandex.ru

Отчет о выполнении предписания № 1 - 228/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа о пожарной безопасности требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасност и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Отсутствует перечень контрольных вопросов для проверки знаний требований пожарной безопасности работников организации	НПБ 645-2007 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п.48, п. 49.	01.10.2021	Выполнено
2.	На объекте защиты МБДОУ № 254 не согласованы с органами государственного пожарного надзора специальные программы обучения по пожарно-техническому минимуму.	НПБ № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» пл. 51-55	01.10.2021	Выполнено

3.	На объекте защиты МБДОУ № 254 внутренний пожарный водопровод не обеспечивает требуемый расход воды (менее 15 литров с секунду)	СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод» п. п. 4.4.1-4.1.16 табл. 1-3	01.10.2021	Разработана проектно- сметная документация
4.	На объекте защиты, в здании МБДОУ № 254 речевой сигнал СОУЭ 3 типа содержит слова, способные вызвать панику.	СП 3. 13130.2009 «Система оповещения и управления людей при пожаре» вдел 7 табл. 2	01.10.2021	Разработана проектно- сметная документация
5.	На объекте защиты, в здании МБДОУ № 254 измерение уровня звука информации от звуковых оповещателей в спальнях помещений и нажатии ИПР менее нормативных показателей уровень звука 62-64 дБА (нормативный показатель 70 дБА звука на расстоянии 3 м от оповещателя).	СП 3 13130.2009	01.10.2021	Разработана проектно- сметная документация
6.	На объекте защиты, в модульном здании МБДОУ № 254 измерение уровня звука информации от звуковых оповещателей в спальнях помещений при нажатии ИПР менее нормативных показателей уровень звука 61-62 дБА (нормативный показатель 70 дБА звука на расстоянии 3 м от оповещателя)	п.4.3 СП 3 13130.2009	01.10.2021	Разработана проектно- сметная документация

Заведующий МБДОУ №254



Волощенко Т.Н.