

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 254»**

ул. Магнитогорская, 7/1

г. Ростов – на - Дону, 344033

ОКПО 57491727 ОГРН 1026103052546

ИНН / КПП 6162035431 / 616201001

Исх. № 91 от 24.08.2021 г.

Вх на. № _____ от 2021 г.

т. 242-01-73

E-mail: doy254@yandex.ru

Отчет о выполнении предписания № 1 - 260/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности. требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты МБДОУ № 254 не согласованы с органами государственного пожарного надзора специальные программы обучения по пожарно-техническому минимуму	НПБ № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п.п. 51-55	01.10.2021	Выполнено
2.	На объекте защиты МБДОУ № 254 руководитель организации не организовала наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее фонаря на каждого дежурного и средств	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 30	01.10.2021	Выполнено

	индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее одного средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.			
3.	На объекте защиты МБДОУ № 254 в инструкции о мерах пожарной безопасности не отражен вопрос о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "06 утверждения Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 393 подпункт "л"	01.10.2021	Выполнено
4.	На объекте защиты, МБДОУ № 254 аварийное освещение пожарного поста находится в неисправном состоянии.	СП 5.131.30.2009 п. 13.14.2	01.10.2021	Выполнено

Заведующий МБДОУ №254



Волощенко Т.Н.