

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 254»**

ул. Магнитогорская, 7/1
г. Ростов – на - Дону, 344033
ОКПО 57491727 ОГРН 1026103052546
ИНН / КПП 6162035431 / 616201001
Исх. № _____ от 2020 г.
Вх на. № _____ от 2020 г.

т. 242-01-73
E-mail: dov254@yandex.ru

Отчет о выполнении предписания №4-72/1/1 от 02.10.2019г.
Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного акта РФ по пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты, помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: помещение кладовой (согласно техническому паспорту) Ф 5.2 от других помещений Ф 1.1	ч. 1 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. От 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности "	01.10.2020г.	выполнено
2.	На объекте защиты, помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: помещение электрощитовой (согласно техническому паспорту) Ф 5.2 от других помещений Ф 1.1	ч. 1 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. От 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности "	01.10.2020г.	выполнено
3.	На объекте защиты, помещения различных классов	ч. 1 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 N	01.10.2020г.	выполнено

	функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: помещение котельной (согласно техническому паспорту) Ф 5.2 от других помещений Ф 1.1	123-ФЗ (ред. От 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности "		
4.	Не организовано в помещениях производство в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, приборы, провода на которые истек срок службы)	Правила противопожарного режима в российской Федерации, Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г.№390 п.63	01.10.2020г.	выполнено
5.	На объекте защиты, имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре не переработаны в соответствии с требованиями нормативного документа по пожарной безопасности (в ред.	Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 №947). Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г.п.7	01.10.2020г.	выполнено

Заведующий МБДОУ № 254



Т.Н. Волощенко