

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 254»**

ул. Магнитогорская, 7/1
г. Ростов – на - Дону, 344033
ОКПО 57491727 ОГРН 1026103052546
ИНН / КПП 6162035431 / 616201001
Исх. № _____ от 2020 г.
Вх на. № _____ от 2020 г.

т. 242-01-73
E-mail: doy254@vandex.ru

Отчет о выполнении предписания №4-52/1/126.07.2019г.

Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного акта РФ по пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты, в раздевалках 3-4 групп на путях эвакуации расположены шкафчики.	Правила противопожарного режима в РФ п. 36 б	01.06.2020	выполнено
2.	На объекте защиты, в актовом зале отсутствует второй эвакуационный выход	Правила противопожарного режима в РФ п. 25	01.06.2020	выполнено
3.	На объекте защиты, на центральном входе в коридор из лестничной клетки МБДОУ № 254 отсутствует дверь, предусмотренная проектной документацией, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	Правила противопожарного режима в РФ п. 23 д	01.06.2020	выполнено
4.	На объекте защиты, помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: помещения прачечной, кладовая музыкальных инструментов не отделены от коридоров общего пользования здания.	ч. 1 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. От 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности "	01.06.2020	выполнено

5.	Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения кладовой инструментов не вынесены за пределы складского помещения.	Правила противопожарного режима в РФ п. 349	01.06.2020	выполнено
6.	На объекте защиты, не все помещения МБДОУ №254 оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации (склад на территории детского сада).	п.5 таблицы № 1 СП 10.13130.2009 ст.51 .4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ (ред.от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.06.2020	выполнено
7.	Лестницы 3-го типа, выполненные из групп МБДОУ №254, следует выполнять из негорючих материалов и размещать, как правило у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже REI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов.	СНиП 21-01-97*п.6.14.	01.06.2020	выполнено
8.	Не организовано в помещениях производство в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, приборы, провода на которые истек срок службы)	Правила противопожарного режима в российской Федерации, Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г.№390 п.63	01.06.2020	выполнено

Заведующий МБДОУ № 254



Т.Н. Волощенко