



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

по г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ

344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132

Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: [3gpn.mnd\(a\)mail.ru](mailto:3gpn.mnd(a)mail.ru) Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 1 - 260/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 254».

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 1-260 от « 23 » апреля 2021г. главного
государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - начальника отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской
области подполковника внутренней службы Мордвиненко С.Е. ст.6, 6.1 Федерального закона
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая / выездная
проверка в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 254»,
фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, 87

Дата и время проведения проверки:

с «11» мая 2021 г. с «10» час. «00» мин. до «16»

час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин.

по «03» июня 2021 г. с «10» час. «00» мин. до «16»

час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: « 18 » рабочих дней, «90» рабочих часов «00» минут
проверку проводил(а):

- Начальник Железнодорожного отделения надзорной деятельности и профилактической работы
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ростову-на-Дону УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Ростовской области майор внутренней
службы Хырхырян Асватур Владимирович;
- представители Федерального бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение
федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория «по Ростовской
области Чайников Антон Романович - старший инженер сектора исследовательских и
испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской
области (свидетельство об аттестации эксперта Главного управления МЧС России по Ростовской
области от 15.11.2017 №61-3-ПБ; Филимонов Андрей Александрович инженер сектора
исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС

ИПЛ по Ростовской области (свидетельство об аттестации эксперта Главного управления МЧС России по Ростовской области от 15.11.2017 № 61-2-ПБ)

совместно с: заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Ростова-на-Дону «Детский сад № 254»
Волощенко Татьяна Николаевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты МБДОУ № 254 не согласованы с органами государственного пожарного надзора специальные программы обучения по пожарно-техническому минимуму.	НПБ № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п.п. 51-55	01.10.2021	
2.	На объекте защиты МБДОУ № 254 руководитель организации не организовала наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 30	01.10.2021	
3.	На объекте защиты МБДОУ № 254 в инструкции о мерах пожарной безопасности не отражен вопрос о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 393 Подпункт "л"	01.10.2021	
4.	На объекте защиты МБДОУ № 254 Аварийное освещение пожарного поста находится в не исправном состоянии	СП 5.131.30.2009 П.13.14.2	01.10.2021	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Начальник Железнодорожного отделения НД и ПР
отдела НД и ПР по г. Ростову-на-Дону
Главного управления МЧС России
по Ростовской области майор
внутренней службы Хырхырян А.В.

Предписание на 3 стр. для исполнения получил:

Волощенко Татьяна Николаевна

Заведующая муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением

города Ростова-на-Дону «Детский сад №

«03» июня 2021 г.

