

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
по г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ

344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 18

Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: 3gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 4 - 52/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 254»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 4-52 от « 25 » июня 2019 г. главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко С.Е. ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена **плановая / выездная** проверка в отношении: помещений муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 254», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Магнитогорская, 7/1.

Дата и время проведения проверки:

с « 01 » июля 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час 00 мин

по « 26 » июля 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час 00 мин

Общая продолжительность проверки составила: 20 рабочих дней 100 час

проверку проводил(а):

Начальник Железнодорожного отделения надзорной деятельности и ПР отдела надзорной деятельности и ПР по городу Ростову-на-Дону УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области полковник внутренней службы Матвеев И.В.

совместно с: Волощенко Татьяной Николаевной заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Ростова-на-Дону «Детский сад № 254»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препдпи	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации	Срок устранения нарушения требования	Отметка (подпись) о
-----------	--	--	--------------------------------------	---------------------

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

	нарушения	и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	пожарной безопасности	выполнен или (указывает ся только выполнен ие)
1.	На объекте защиты, в раздевалках 3-4 групп на путях эвакуации расположены шкафчики.	Правила противопожарного режима в РФ п. 36 б	01.06.2020	
2.	На объекте защиты, в актовом зале отсутствует второй эвакуационный выход	Правила противопожарного режима в РФ п. 25	01.06.2020	
3.	На объекте защиты, на центральном входе в коридор из лестничной клетки МБДОУ № 254 отсутствует дверь, предусмотренная проектной документацией, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	Правила противопожарного режима в РФ п. 23 д	01.06.2020	
4.	На объекте защиты, помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: помещения прачечной, кладовая музыкальных инструментов не отделены от коридоров общего пользования здания.	ч. 1 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. От 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности "	01.06.2020	
5.	Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения кладовой инструментов не вынесены за пределы складского помещения.	Правила противопожарного режима в РФ п. 349		
6.	На объекте защиты, не все помещения МБДОУ №254 оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации (склад на территории детского сада).	п.5 таблицы № 1 СП 10.13130.2009 ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ (ред.от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
7.	Лестницы 3-го типа, выполненные из групп МБДОУ №254, следует	СНИП 21-01- 97*п.6.14.		

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

	выполнять из негорючих материалов и размещать, как правило у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже REI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов.			
8.	Не организовано в помещениях производство в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, приборы, провода на которые истек срок службы)	Правила противопожарного режима в российской Федерации, Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390 п.63		

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.6 ч.1 (п.1,п.2).

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организации, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

(подпись)
«26» июля 2019 г.
М.Л.П.*

Начальник Железнодорожного отделения
надзорной деятельности и ПР ОНД и ПР по
г. Ростову-на-Дону ГУ МЧС России по РО
полковник внутренней службы Матвеев И.В.

Предписание на 4 стр. для исполнения получил:

Волощенко Татьяна Николаевна
Заведующая МБДОУ детский сад № 254

«26» июля 2019 г.

